


コントロールボックス



1. 警報の状態

- ①満水警報
タンク内が異常水位となった場合、ブザーが鳴り
警報ランプが点灯する。
- ②過流入警報
ポンプが連続して60秒以上作動した場合に
ブザーが鳴り警報ランプが点灯する。
- ③停電時
電源が遮断された場合、ブザーが鳴り
警報ランプが点灯し、電源ランプが
点滅する。

2. 警報のリセット

コントロールボックスは手動ボタンを
ボタンを押す事で、ブザーの鳴動のみ
停止できる。
ただし警報ランプは、不具合の原因が
解決しない限り点灯状態となる。

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。

コントロールボックス 詳細図（SCB1-200用） (NO. SCB1-CRB-2609)	検 図	作図・修正	作成日		SFA 日本法人 SFA Japan 株式会社	企画 販売	株式会社 ジェス 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目4番4号 TEL 03-3263-1578 FAX 03-3264-4845
	坂本	小林	2023. 11. 01	尺度 A3			
			2026. 09. 16 (修正)	尺度 A4	1/10		